


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
АО «ГТ Энерго»


Кузнецов С.Ю.
« 30 » 03 2026 г


План

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. Магнитогорской ГТ ТЭЦ.


| № п\п | Описание мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
|-------|--|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Проверка работоспособности систем обогрева ливнеотоков ОГК, обогрева технологических трубопроводов водоснабжения | 15.09.2026 | Никитин Ю.В. |
| 2 | Проведение с персоналом ГТ ТЭЦ противоаварийной тренировки на тему: «Действия персонала в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха». | 30.09.2026 | Диспетчер Никитин Ю.В. |
| 3 | Контрольный разряд аккумуляторов устройства питания постоянным током УППТ-1,2 (по графику) | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 4 | Проверка состояния АКБ СУМП ГТУ-009М (по графику) | 30.09.2026 | Никитин Ю.В. |
| 5 | Проверка ИБП САУ ГТ ГТУ-009М (по графику), осмотр АКБ ИБП | 30.09.2026 | Никитин Ю.В. |
| 6 | Осмотр, ревизия (обеспыливание) ИБП АСУ ТП | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 7 | Проверка охранных зон газопроводов, КЛ за территорией ГТ ТЭЦ. | 30.09.2026 | Никитин Ю.В. |
| 8 | Проверка работоспособности пожарной сигнализации, проверка огнетушителей, осмотр и проверка пожарных кранов и гидрантов, осмотр пожарных емкостей и подъездных путей к ним | 15.09.2026 | Никитин Ю.В |
| 9 | Выполнение общего технического осмотра производственных зданий и сооружений, устранение замечаний | 30.09.2026 | Никитин Ю.В. |
| 10 | Проверка состояния, утепление проемов, мест проходок коммуникаций через ограждающие конструкции зданий | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 11 | Ревизия тепловых пушек, электрокалориферов. | 15.09.2026 | Никитин Ю.В. |
| 12 | Подготовка инвентаря и механизмов для уборки снега | 28.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 13 | Проверка АВР ответственных механизмов (согласно графика). | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 14 | Обеспечение комплектностью и испытание средств индивидуальной защиты. | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 15 | Проверка технического состояния и ремонт наружного, аварийного, внутреннего освещения территории ГТ ТЭЦ и ОГК. Опробование АВР освещения ОГК. | 15.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 16 | Промывка проточной части ОК ГТУ-1,2 (при необходимости). | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 17 | Проверка АВР РУСН-0,4 кВ (согласно графика). | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |

| | | | |
|----|---|------------|---------------|
| 18 | Ревизия шкафов ШОК трансформаторов: герметичности дверей, кабельных проходок. | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| 19 | Промывка градирен КБОУ-АВО | 30.09.2026 | Никитин Ю. В. |
| | | | |


Заместитель технического
директора по эксплуатации


Галиахметов Р.М.


Руководитель УСиЭ по УР


Загребин П.В.

Руководитель СС и Э Магнитогорской ГТ ТЭЦ


Никитин Ю.В.

Руководитель ремонтных работ


Присекин М.Ф.